



Korea Testing Certification

# 시험 성적서

성적서 번호 : T2015-02557

회사명 : 아이에스동서(주)아산지점  
대표자 : 권민석  
주소 : 충남 아산시 탕정면 탕정면로 350-41

- 1. 시료명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지(욕조 샤워용)  
· 규격 및 형식 : G-0130
- 2. 성적서의 용도 : 품질관리용
- 3. 접수일자 : 2015.03.16
- 4. 시험일자 : 2015.03.16 - 2015.04.10
- 5. 시험방법 : KS B 2331:2013
- 6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 박성하

*박성하*

승인자 : 박정규

*박정규*

- 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
- 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2015년 04월 16일



## 한국기계전기전자시험연구원장



www.ktc.re.kr 363-883 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 57

TEL : 043-216-6190, FAX : 043-216-6192





Korea Testing Certification

# 시험결과

성적서 번호 : T2015-02557

제품명 : 벽붙이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지(욕조 샤워용, G-0130)

시험항목		단위	시험치	시험방법
토수량		L/min	5.6	KS B 2331:2013
내압성능		-	이상없음	
물충격 한계성능		MPa	0.20	
조작성능		-	이상없음	
도금두께	Ni	μm	8.4	
	Cr	μm	0.2	

끝.

