



www.Bizinfo.go.kr ☎1357

시험성적서

제 2011-127 호

페이지(1/2)

1. 신청인 : 이성철
2. 업체명 : 아이에스동서(주) 아산지점
3. 주소 : (336-842) 충남 아산시 탕정면 동산리 45
4. 시료명 : 위생도기(서양식 탱크 밀결형 사이편 변기, C753, C1210C)
5. 시험방법 : KS L 1551:2009
6. 시험기간 : 2011년 2월23일 ~ 2011년 3월 4일
7. 용도 :
8. 시험결과

“ 불 임 참 조 ”

시험자	시험연구지원팀	박상규	(042-865-6147)
책임자	시험연구지원팀장	정수영	

2011 년 3월 4일



대전·충남지방중소기업청장



대전광역시 유성구 가정북로 104 (장동 23-3)

※ 이 성적서는 신청인이 제시한 시료 및 시료명에 대한 시험 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않으며, 중소기업청의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없습니다.



www.Bizinfo.go.kr ☎1357

시험 성적서

제 2011-127 호

페이지(2/2)

시험항목		시험결과
겉모양	세척면	이상없음
	겉보기면	이상없음
	있어서는 안될결점	세척면 및 겉보기면 기타면
잉크침투도(mm)		0.5
내 급 냉 성		이상없음
균 열 시 험		이상없음
치수 (mm)	전단-시트구 중심	476
	시트구 크기	15
	시트구 간격	142
	시트구 깊이	14
	수 봉	69
	시공거리	300
	배수구 크기(외경)	96×97
	플랜지구 크기	18
	플랜지구 간격	152
	플랜지구 깊이	18
	플랜지 주변크기	189
세척성능 (6L)		이상없음
배 출 성 능		이상없음
누 수 시 험		이상없음
누 기 시 험		이상없음

끝.